

В



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.07. 2012р.

№ 05.03.02-04/ 76168

Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої (підлога ламінована) відповідно до ТУ У В.2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої»

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 20.20.14

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Всі види будівництва та реконструкції об'єктів промислового, громадського, цивільного призначення, в т.ч. шкільні, дошкільні, спортивні, медичні, фармацевтичні заклади, лікарні, поліклініки, використання у ремонті та будівництві пасажирських вагонів, вагонів приміського сполучення, локомотивобудуванні та громадському транспорті

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 38, тел.: (044)496-85-83, код ЄДРПОУ: 37079170

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПрАТ «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 38, тел.: (044)496-85-83, код ЄДРПОУ: 37079170

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: згідно СанПіН № 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования.", СанПіНу "Застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті" № 7.7.5.013-99 та МЛТИ 410-2900-94 "Методические указания по гигиенической оценке синтетических неметаллических материалов, предназначенных для применения в судостроении и судоремонте" за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрації ксилолів ГДКс.д.- 0,2 мг/м³, ізопропанолу ГДКс.д.- 0,6 мг/м³, формальдегіду – ГДКс.д.- 0,003 мг/м³, хлорбензолу ГДКс.д. - 0,1 мг/м³; хлористого водню - ГДКс.д. - 0,2 мг/м³, міграція вінілхлориду в атмосферне повітря при температурі 40 °С не відбувається. Запах не більше 1 балу. Покриття стійке до миючих та дезінфікуючих засобів, за умови їх використання згідно з інструкцією

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування здійснювати згідно з вимогами виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриви для підлоги шаруваті з плити

деревинноволокнистої твердої ламінованої (підлога ламінована) відповідно до ТУ У В. 2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Повинна бути надана етикетка згідно з вимогами ТУ У В.2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої»

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Підлягає стандартному санітарному контролю відповідно до програми стандартного контролю (візуальний, документальний контроль)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не підлягає

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно чинного законодавства

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048) 728-14-52, (048) 726-47-93


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 650 від 23.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Лісобей В.О.